

維持管理状況の記録（令和5年2月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量（t）	161.09
							2号炉焼却量（t）	1,713.86
							焼却量 合計（t）	1,874.95
日付	(°C)	(°C)	(ppm)	(°C)	(°C)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	1027	162	5	1011	162	6	冷却設備（ボイラ）	
2	1037	162	4	1049	160	5		
3	☆	☆	☆	1023	162	6	1号炉 2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施
4	☆	☆	☆	1014	163	6		
5	☆	☆	☆	1017	161	5		
6	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
7	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
8	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
9	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
10	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
11	☆	☆	☆	982	163	6	1号炉 2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
12	☆	☆	☆	986	162	6		
13	☆	☆	☆	997	162	6		
14	☆	☆	☆	996	162	6		
15	☆	☆	☆	999	162	6		
16	☆	☆	☆	1016	162	6		
17	☆	☆	☆	1002	162	6		
18	☆	☆	☆	994	162	6		
19	☆	☆	☆	1000	162	6		
20	☆	☆	☆	1013	162	6		
21	☆	☆	☆	1014	162	6		
22	☆	☆	☆	998	162	6		
23	☆	☆	☆	991	162	6		
24	☆	☆	☆	1001	163	6		
25	☆	☆	☆	1007	162	6		
26	☆	☆	☆	1009	162	6		
27	☆	☆	☆	1013	162	5		
28	☆	☆	☆	1015	161	6		
基準値 ※2	850°C 以上	概ね 200°C 以下	30 ppm 以下	850°C 以上	概ね 200°C 以下	30 ppm 以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。