

維持管理状況の記録（令和6年5月）									
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項		
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物	
	燃烧ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃烧ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量（t）	0.00	
日付	（℃）	（℃）	（ppm）	（℃）	（℃）	（ppm）	2号炉焼却量（t）	2,450.60	
	1	☆	☆	☆	984	163	5	焼却量 合計（t）	2,450.60
2	☆	☆	☆	991	162	5	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項		
3	☆	☆	☆	1005	162	4	冷却設備（ボイラ）		
4	☆	☆	☆	998	162	5	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施	
5	☆	☆	☆	974	163	5	2号炉		
6	☆	☆	☆	982	162	5			
7	☆	☆	☆	993	162	5			
8	☆	☆	☆	984	162	5			
9	☆	☆	☆	978	163	5	排ガス処理設備（バグフィルタ）		
10	☆	☆	☆	988	162	5	1号炉		バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
11	☆	☆	☆	990	162	4			
12	☆	☆	☆	999	162	4	2号炉		
13	☆	☆	☆	998	162	4			
14	☆	☆	☆	992	162	4			
15	☆	☆	☆	1013	162	4			
16	☆	☆	☆	1002	162	5			
17	☆	☆	☆	998	162	5			
18	☆	☆	☆	994	162	5			
19	☆	☆	☆	1006	162	5			
20	☆	☆	☆	981	162	5			
21	☆	☆	☆	1000	163	5			
22	☆	☆	☆	1008	162	5			
23	☆	☆	☆	1012	162	5			
24	☆	☆	☆	1006	162	5			
25	☆	☆	☆	1012	162	5			
26	☆	☆	☆	1005	162	5			
27	☆	☆	☆	1013	162	5			
28	☆	☆	☆	1011	163	5			
29	☆	☆	☆	1011	162	5			
30	☆	☆	☆	1008	162	5			
31	☆	☆	☆	1004	163	5			
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30 ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30 ppm以下			

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。