

〔令和5年度〕

1. 排ガス中のばい煙測定結果（第三者機関による測定）

大津市北部クリーンセンター

[1号炉]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R5.4.5	R5.7.6	R5.9.5	R5.11.21	R6.1.24	R6.2.2	—
結果の得られた日	R5.4.19	R5.7.27	R5.9.21	R5.12.14	R6.2.20	R6.2.20	—
硫黄酸化物 [ppm]	4	2	2	<2	4	2	30以下
塩化水素 [ppm]	<4	3	4	<4	3	11	50以下
窒素酸化物 [ppm]	34	25	25	29	33	33	50以下
ばいじん [g/m <sup>3</sup> N]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
全水銀 [μg/m <sup>3</sup> N]	<2	<2	<2		10		30以下

[2号炉]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R5.4.5	R5.7.6	R5.9.5	R5.11.21	R6.1.24	R6.2.2	—
結果の得られた日	R5.4.19	R5.7.27	R5.9.21	R5.12.14	R6.2.20	R6.2.20	—
硫黄酸化物 [ppm]	3	<2	2	<2	<2	<2	30以下
塩化水素 [ppm]	<4	<3	<3	<3	<4	4	50以下
窒素酸化物 [ppm]	28	24	25	23	29	32	50以下
ばいじん [g/m <sup>3</sup> N]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
全水銀 [μg/m <sup>3</sup> N]	2	<2	<2		<2		30以下

備考： 測定値は全て酸素濃度12%換算値を示す。

※1 協定値は「環境保全協定書」の排出基準値を示す。

2. 排ガス中のダイオキシン類測定結果（第三者機関による測定）

[1号炉]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R5.4.5	R5.7.6	R5.9.5	R5.11.21	R6.1.24	R6.2.2	—
結果の得られた日	R5.4.27	R5.8.2	R5.9.27	R5.12.14	R6.2.20	R6.2.22	—
ダイオキシン類 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> N]	0.00000078	0.00000056	0.000028	0.00022	0.000017	0.0000018	0.05以下

[2号炉]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R5.4.5	R5.7.6	R5.9.5	R5.11.21	R6.1.24	R6.2.2	—
結果の得られた日	R5.4.27	R5.8.2	R5.9.27	R5.12.14	R6.2.20	R6.2.22	—
ダイオキシン類 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> N]	0.00000063	0.00000050	0.0000016	0.00018	0.000014	0.000032	0.05以下

備考： 測定値は全て酸素濃度12%換算値を示す。

※1 協定値は「環境保全協定書」の排出基準値を示す。

3. 焼却灰（主灰）、集じん灰中のダイオキシン類測定結果（第三者機関による測定）

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	基準値 ※2
測定日	R5.4.5	R5.7.6	R5.9.5	R6.1.24	—
結果の得られた日	R5.4.27	R5.8.2	R5.9.27	R6.2.20	—
ダイオキシン類 [ng-TEQ/g]	焼却灰（主灰） 1号炉	0.0024	0.0015	0.0013	3以下
	2号炉	0.0011	0.00087	0.0000010	
	集じん灰	0.17	0.17	0.16	

備考： ※2 基準値は「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく処理基準値を示す。