

維持管理状況の記録（令和7年3月）

維持管理状況の記録（令和7年3月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	1,211.31
							2号炉焼却量（t）	435.17
							焼却量 合計（t）	1,646.48
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	☆	☆	☆	991	162	5	冷却設備（ボイラ）	
2	☆	☆	☆	974	163	5		
3	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
4	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2号炉	
6	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
7	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
8	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
9	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
10	☆	☆	☆	☆	☆	☆	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
11	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
12	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
13	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2号炉	
14	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
15	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
16	907	162	5	☆	☆	☆		
17	915	162	5	☆	☆	☆		
18	906	163	4	☆	☆	☆	2号炉：立下げ開始 3月3日(月)	
19	930	162	4	☆	☆	☆	1号炉：立上げ開始 3月14日(金)	
20	963	162	4	☆	☆	☆		
21	962	163	4	☆	☆	☆	2号炉：立上げ開始 3月27日(木)	
22	948	163	4	☆	☆	☆		
23	938	163	5	☆	☆	☆		
24	935	163	5	☆	☆	☆		
25	958	162	4	☆	☆	☆		
26	953	162	4	☆	☆	☆		
27	967	162	4	☆	☆	☆		
28	951	160	5	☆	☆	☆		
29	966	159	4	921	160	5		
30	967	159	4	940	159	4		
31	969	159	3	935	159	4		
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。