

〔令和7年度〕

1. 排ガス中のばい煙測定結果（第三者機関による測定）

大津市北部クリーンセンター

〔1号炉〕

| 項 目                          | 1回目     | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 協定値 ※1 |
|------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 測 定 日                        | R7.4.10 |     |     |     |     |     | —      |
| 結果の得られた日                     | R7.4.24 |     |     |     |     |     | —      |
| 硫黄酸化物 [ppm]                  | 3       |     |     |     |     |     | 30以下   |
| 塩 化 水 素 [ppm]                | 4       |     |     |     |     |     | 50以下   |
| 窒素酸化物 [ppm]                  | 30      |     |     |     |     |     | 50以下   |
| ば い じ ん [g/m <sup>3</sup> N] | < 0.001 |     |     |     |     |     | 0.01以下 |
| 全 水 銀 [μg/m <sup>3</sup> N]  | < 2     |     |     |     |     |     | 30以下   |

〔2号炉〕

| 項 目                          | 1回目     | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 協定値 ※1 |
|------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 測 定 日                        | R7.4.10 |     |     |     |     |     | —      |
| 結果の得られた日                     | R7.4.24 |     |     |     |     |     | —      |
| 硫黄酸化物 [ppm]                  | 2       |     |     |     |     |     | 30以下   |
| 塩 化 水 素 [ppm]                | 4       |     |     |     |     |     | 50以下   |
| 窒素酸化物 [ppm]                  | 36      |     |     |     |     |     | 50以下   |
| ば い じ ん [g/m <sup>3</sup> N] | < 0.001 |     |     |     |     |     | 0.01以下 |
| 全 水 銀 [μg/m <sup>3</sup> N]  | < 2     |     |     |     |     |     | 30以下   |

備考 : 測定値は全て酸素濃度12%換算値を示す。

※1 協定値は「環境保全協定書」の排出基準値を示す。

2. 排ガス中のダイオキシン類測定結果（第三者機関による測定）

〔1号炉〕

| 項 目                               | 1回目      | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 協定値 ※1 |
|-----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 測 定 日                             | R7.4.10  |     |     |     |     |     | —      |
| 結果の得られた日                          | R7.4.25  |     |     |     |     |     | —      |
| ダイオキシン類 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> N] | 0.000040 |     |     |     |     |     | 0.05以下 |

〔2号炉〕

| 項 目                               | 1回目      | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 協定値 ※1 |
|-----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 測 定 日                             | R7.4.10  |     |     |     |     |     | —      |
| 結果の得られた日                          | R7.4.25  |     |     |     |     |     | —      |
| ダイオキシン類 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> N] | 0.000026 |     |     |     |     |     | 0.05以下 |

備考 : 測定値は全て酸素濃度12%換算値を示す。

※1 協定値は「環境保全協定書」の排出基準値を示す。

3. 焼却灰（主灰）、集じん灰中のダイオキシン類測定結果（第三者機関による測定）

| 項 目                   | 1回目         | 2回目    | 3回目 | 4回目 | 基準値 ※2 |
|-----------------------|-------------|--------|-----|-----|--------|
| 測 定 日                 | R7.4.10     |        |     |     | —      |
| 結果の得られた日              | R7.4.25     |        |     |     | —      |
| ダイオキシン類<br>[ng-TEQ/g] | 焼却灰（主灰） 1号炉 | 0.0029 |     |     | 3以下    |
|                       | 2号炉         | 0.0016 |     |     |        |
|                       | 集じん灰        | 0.22   |     |     |        |

備考 : ※2 基準値は「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく処理基準値を示す。