

維持管理状況の記録（令和7年12月）

測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項		
項 目 日 付	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	一般廃棄物		
							1号炉焼却量（t）		
							2号炉焼却量（t）		
							焼却量 合計（t）		
（℃）	（℃）	（ppm）	（℃）	（℃）	（ppm）	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項			
1	934	162	6	☆	☆	☆	冷却設備（ボイラ）		
2	924	162	6	☆	☆	☆			
3	932	162	6	☆	☆	☆			
4	935	162	6	☆	☆	☆	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施	
5	933	163	5	☆	☆	☆			
6	931	162	6	☆	☆	☆	2号炉		
7	932	162	6	☆	☆	☆			
8	938	163	6	☆	☆	☆			
9	939	162	6	☆	☆	☆	排ガス処理設備（バグフィルタ）		
10	933	162	6	☆	☆	☆			
11	937	162	6	☆	☆	☆	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施	
12	952	162	5	☆	☆	☆			
13	953	162	5	☆	☆	☆	2号炉		
14	939	162	5	☆	☆	☆			
15	949	163	6	☆	☆	☆			
16	939	162	5	☆	☆	☆			
17	951	162	6	☆	☆	☆			
18	937	162	6	☆	☆	☆			
19	954	163	5	☆	☆	☆			
20	938	162	6	☆	☆	☆			
21	956	162	5	☆	☆	☆			
22	938	163	5	☆	☆	☆			
23	948	163	5	☆	☆	☆			
24	938	162	5	☆	☆	☆			
25	935	163	5	☆	☆	☆			
26	941	162	6	☆	☆	☆			
27	936	163	5	☆	☆	☆			
28	933	163	5	☆	☆	☆			
29	951	162	5	☆	☆	☆			
30	948	162	5	☆	☆	☆			
31	945	163	5	☆	☆	☆			
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下			

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。