

維持管理状況の記録（令和7年6月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	2,393.15
							2号炉焼却量（t）	1,101.96
							焼却量 合計（t）	3,495.11
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	☆	☆	☆	1005	162	5	冷却設備（ボイラ）	
2	☆	☆	☆	1020	162	5		
3	904	160	6	1021	161	5		
4	914	159	6	998	162	5	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロウ）は、稼働中毎日実施
5	927	158	4	952	162	4		
6	929	160	5	976	161	5		
7	936	159	5	988	161	6	2号炉	
8	933	160	5	1000	162	6		
9	928	160	6	998	162	6		
10	931	160	5	1016	161	5	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
11	913	161	6	1022	161	6	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
12	914	161	6	1017	161	6		
13	917	160	5	☆	☆	☆		
14	924	160	6	☆	☆	☆	2号炉	
15	906	160	6	☆	☆	☆		
16	927	161	5	☆	☆	☆		
17	919	161	5	☆	☆	☆	1号炉 ： 立上げ完了 6月2日（月） 2号炉 ： 立下げ開始 6月13日（金） 立上げ完了 6月30日（月）	
18	929	161	5	☆	☆	☆		
19	932	161	5	☆	☆	☆		
20	923	161	6	☆	☆	☆		
21	911	161	6	☆	☆	☆		
22	908	161	5	☆	☆	☆		
23	915	161	5	☆	☆	☆		
24	929	161	6	☆	☆	☆		
25	933	161	5	☆	☆	☆		
26	920	161	6	☆	☆	☆		
27	928	162	5	☆	☆	☆		
28	921	161	5	☆	☆	☆		
29	915	161	6	☆	☆	☆		
30	925	161	5	☆	☆	☆		
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。