

維持管理状況の記録（令和7年7月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度		
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	1号炉焼却量（t）	2,488.23
							2号炉焼却量（t）	2,515.60
							焼却量 合計（t）	5,003.83
							冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	924	162	6	912	161	6	冷却設備（ボイラ）	
2	923	162	5	919	161	5		
3	918	162	5	921	162	5	1号炉 2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施
4	929	161	4	931	161	4		
5	921	162	6	927	162	5		
6	918	162	6	923	161	5		
7	920	163	5	925	162	5		
8	921	163	5	923	161	5		
9	926	162	5	927	161	5	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
10	923	162	6	922	162	5		
11	926	162	5	929	161	5	1号炉 2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
12	917	162	6	923	161	5		
13	922	162	5	930	161	5		
14	915	162	5	925	162	5		
15	928	162	5	932	161	5		
16	925	162	5	922	161	5		
17	924	163	5	929	162	5		
18	921	162	5	926	162	5		
19	919	162	4	932	161	5		
20	924	162	5	925	162	5		
21	926	162	5	934	161	5		
22	926	162	5	935	161	5		
23	925	162	5	933	162	6		
24	924	163	6	935	161	6		
25	923	162	6	933	161	6		
26	922	162	6	929	161	6		
27	930	163	6	936	161	6		
28	921	163	5	933	161	5		
29	921	162	5	928	161	6		
30	918	162	5	931	161	5		
31	926	160	5	936	161	5		
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。