

維持管理状況の記録（令和7年8月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	2,403.89
							2号炉焼却量（t）	2,443.98
							焼却量 合計（t）	4,847.87
日 付	（℃）	（℃）	（ppm）	（℃）	（℃）	（ppm）	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	925	161	5	935	161	5	冷却設備（ボイラ）	
2	916	162	6	929	162	6		
3	919	161	5	934	161	5		
4	926	161	5	929	162	5	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施
5	917	160	5	924	161	5		
6	915	161	5	920	161	5	2号炉	
7	918	162	5	926	161	5		
8	915	162	5	922	162	5	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
9	919	161	5	934	161	5		
10	919	161	5	928	162	5		
11	922	161	5	927	162	5	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
12	923	162	5	926	162	5		
13	924	162	4	927	162	5	2号炉	
14	928	161	5	930	161	5		
15	925	162	5	927	162	5		
16	928	161	6	934	162	6		
17	931	161	5	931	161	6		
18	925	162	5	929	161	5		
19	921	162	4	926	161	5		
20	928	162	4	933	162	5		
21	926	161	4	932	161	4		
22	922	161	5	928	162	6		
23	917	161	5	920	161	5		
24	923	161	4	927	161	5		
25	927	161	4	934	161	4		
26	926	162	4	933	161	5		
27	925	162	5	927	162	5		
28	927	162	5	932	162	4		
29	935	162	5	944	161	5		
30	935	163	5	940	162	4		
31	933	162	4	940	161	5		
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。