

維持管理状況の記録（令和7年11月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	1,620.11
							2号炉焼却量（t）	1,774.09
							焼却量 合計（t）	3,394.20
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	☆	☆	☆	927	162	5	冷却設備（ボイラ）	
2	☆	☆	☆	930	162	6		
3	☆	☆	☆	926	163	6	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
4	☆	☆	☆	934	162	6		
5	☆	☆	☆	937	162	6	2号炉	
6	☆	☆	☆	931	162	5		
7	☆	☆	☆	948	161	5		
8	☆	☆	☆	966	161	4		
9	942	163	4	966	161	5	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
10	942	162	4	960	160	5		
11	955	161	4	959	160	5	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
12	939	162	4	946	161	5		
13	954	161	4	957	161	4	2号炉	
14	948	161	4	947	162	5		
15	946	161	5	950	161	4		
16	952	161	5	953	161	5		
17	952	160	5	949	160	5	1号炉：立上げ開始 11月7日(金) 2号炉：立下げ開始 11月27日(木)	
18	960	161	4	955	161	5		
19	959	161	4	963	161	4		
20	951	161	4	964	161	4		
21	956	161	4	957	161	4		
22	955	161	5	955	161	5		
23	957	161	4	962	160	4		
24	966	161	4	964	160	5		
25	947	162	5	953	162	5		
26	950	162	5	961	161	5		
27	937	162	5	☆	☆	☆		
28	921	162	6	☆	☆	☆		
29	923	162	6	☆	☆	☆		
30	931	162	6	☆	☆	☆		
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。