

【令和7年度】

1. 排ガス中のばい煙測定結果（第三者機関による測定）

大津市環境美化センター

【1号炉】

| 項目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 協定値 ※1 |
|---------------------------|---------|---------|----------|---------|--------|
| 測定日 | R7.4.14 | R7.7.7 | R7.11.6 | R8.3.3 | — |
| 結果の得られた日 | R7.4.28 | R7.7.24 | R7.11.17 | R8.3.16 | — |
| 硫黄酸化物 [ppm] | <2 | | 2 | | 30以下 |
| 塩化水素 [ppm] | 5 | | 4 | | 50以下 |
| 窒素酸化物 [ppm] | 30 | | 27 | | 50以下 |
| ばいじん [g/m ³ N] | <0.001 | | <0.001 | | 0.01以下 |
| 全水銀 [μg/m ³ N] | <2 | <2 | <2 | <2 | 30以下 |

【2号炉】

| 項目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 協定値 ※1 |
|---------------------------|---------|---------|----------|---------|--------|
| 測定日 | R7.4.14 | R7.7.7 | R7.11.6 | R8.3.3 | — |
| 結果の得られた日 | R7.4.28 | R7.7.24 | R7.11.17 | R8.3.16 | — |
| 硫黄酸化物 [ppm] | <2 | | 2 | | 30以下 |
| 塩化水素 [ppm] | 5 | | 3 | | 50以下 |
| 窒素酸化物 [ppm] | 37 | | 33 | | 50以下 |
| ばいじん [g/m ³ N] | <0.001 | | <0.001 | | 0.01以下 |
| 全水銀 [μg/m ³ N] | <2 | <2 | <2 | <2 | 30以下 |

備考： 測定値は全て酸素濃度12%換算値を示す。

※1 協定値は「環境保全協定書」の排出基準値を示す。

2. 排ガス中のダイオキシン類測定結果（第三者機関による測定）

【1号炉】

| 項目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 協定値 ※1 |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|------------|----------|---------|--------|
| 測定日 | R7.4.14 | R7.7.7 | R7.9.2 | R7.11.6 | R7.12.2 | R8.3.3 | — |
| 結果の得られた日 | R7.4.28 | R7.7.29 | R7.9.26 | R7.11.28 | R7.12.25 | R8.3.18 | — |
| ダイオキシン類 [ng-TEQ/m ³ N] | 0.000015 | 0.0014 | 0.00082 | 0.00000016 | 0.000019 | 0.00062 | 0.05以下 |

【2号炉】

| 項目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 協定値 ※1 |
|-----------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|--------|
| 測定日 | R7.4.14 | R7.7.7 | R7.9.2 | R7.11.6 | R7.12.2 | R8.3.3 | — |
| 結果の得られた日 | R7.4.28 | R7.7.29 | R7.9.26 | R7.11.28 | R7.12.25 | R8.3.18 | — |
| ダイオキシン類 [ng-TEQ/m ³ N] | 0.000019 | 0.000078 | 0.0012 | 0.000018 | 0.000038 | 0.00000017 | 0.05以下 |

備考： 測定値は全て酸素濃度12%換算値を示す。

※1 協定値は「環境保全協定書」の排出基準値を示す。

3. 焼却灰（主灰）、集じん灰中のダイオキシン類測定結果（第三者機関による測定）

| 項目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 基準値 ※2 | |
|-----------------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
| 測定日 | R7.4.9 | R7.7.7 | R7.11.6 | R8.3.3 | — | |
| 結果の得られた日 | R7.4.25 | R7.7.29 | R7.11.28 | R8.3.18 | — | |
| ダイオキシン類 [ng-TEQ/g] | 焼却灰（主灰） | | | | 3以下 | |
| | 1号炉 | 0.00078 | 0.0071 | 0.0022 | | 0.0018 |
| | 2号炉 | 0.00047 | 0.0011 | 0.0018 | | 0.00068 |
| | 集じん灰 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | |

備考： ※2 基準値は「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく処理基準値を示す。