

維持管理状況の記録（令和8年6月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	2,415.01
							2号炉焼却量（t）	265.40
							焼却量 合計（t）	2,680.41
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	916	161	6	920	161	7	冷却設備（ボイラ）	
2	916	161	6	914	162	7		
3	905	161	6	☆	☆	☆	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
4	918	161	6	☆	☆	☆		
5	904	161	6	☆	☆	☆		
6	914	161	6	☆	☆	☆		
7	908	161	7	☆	☆	☆		
8	910	161	7	☆	☆	☆	2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施 6/11～6/12 ボイラ清掃実施
9	906	161	6	☆	☆	☆		
10	908	161	6	☆	☆	☆		
11	912	161	6	☆	☆	☆		
12	910	160	6	☆	☆	☆		
13	923	161	6	☆	☆	☆	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
14	916	161	5	☆	☆	☆		
15	914	162	5	☆	☆	☆	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
16	909	162	6	☆	☆	☆		
17	904	161	7	☆	☆	☆		
18	917	161	6	☆	☆	☆		
19	915	161	6	☆	☆	☆		
20	908	161	6	☆	☆	☆	2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施 6/9 バグフィルタ清掃実施
21	910	161	6	☆	☆	☆		
22	924	161	6	☆	☆	☆		
23	922	161	6	☆	☆	☆		
24	916	161	6	☆	☆	☆		
25	914	161	6	☆	☆	☆	2号炉：立上げ完了 6月30日(火)	
26	929	161	6	☆	☆	☆		
27	911	161	6	☆	☆	☆		
28	914	161	6	☆	☆	☆		
29	914	162	6	☆	☆	☆		
30	917	161	6	☆	☆	☆		
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。ただし排ガスCO濃度は同日の4時間平均の最大値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。