

維持管理状況の記録（令和8年7月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	2,372.21
							2号炉焼却量（t）	2,126.70
							焼却量 合計（t）	4,498.91
日 付	（℃）	（℃）	（ppm）	（℃）	（℃）	（ppm）	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	914	161	6	909	160	6	冷却設備（ボイラ）	
2	918	160	5	908	162	6		
3	913	161	5	902	162	6		
4	912	161	6	903	162	6	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
5	911	161	6	906	162	6		
6	916	161	6	906	162	6		
7	920	161	5	915	162	6		
8	921	161	6	920	161	6		
9	917	161	7	917	162	6	2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
10	911	161	6	910	162	6		
11	918	161	5	912	162	6		
12	917	161	6	913	162	6		
13	919	161	6	916	162	6		
14	917	160	7	918	162	6	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
15	906	160	6	910	162	6		
16	911	161	6	916	162	6		
17	915	160	7	912	162	6	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
18	912	161	7	909	161	6		
19	922	160	6	911	162	5		
20	914	161	5	918	162	5		
21	923	161	5	921	162	7		
22	919	161	6	923	161	5	2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
23	921	161	6	915	162	5		
24	922	161	7	926	162	5		
25	925	161	6	927	162	5		
26	926	161	6	925	161	6		
27	917	161	5	916	162	6	2号炉：立下げ開始 7月28日(火)	
28	920	162	6	☆	☆	☆		
29	914	162	6	☆	☆	☆		
30	913	162	6	☆	☆	☆		
31	915	163	6	☆	☆	☆		
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。ただし排ガスCO濃度は同日の4時間平均の最大値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。