

維持管理状況の記録（令和8年7月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量（t）	2,357.75
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量（t）	0.00
							焼却量 合計（t）	2,357.75
1	919	162	6	☆	☆	☆	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
2	910	162	6	☆	☆	☆		
3	916	162	5	☆	☆	☆		
4	910	162	6	☆	☆	☆	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
5	914	163	5	☆	☆	☆		
6	912	162	5	☆	☆	☆		
7	908	163	5	☆	☆	☆	2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施 7/3～7/6 ボイラ清掃実施
8	916	162	5	☆	☆	☆		
9	909	162	5	☆	☆	☆		
10	920	162	5	☆	☆	☆	排ガス処理設備（バグフィルタ）	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
11	916	162	5	☆	☆	☆		
12	917	162	6	☆	☆	☆		
13	916	162	6	☆	☆	☆	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
14	914	162	6	☆	☆	☆		
15	914	162	6	☆	☆	☆		
16	920	162	6	☆	☆	☆	2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施 7/21 バグフィルタ清掃実施
17	916	163	5	☆	☆	☆		
18	914	162	6	☆	☆	☆		
19	923	162	6	☆	☆	☆		
20	919	163	6	☆	☆	☆		
21	915	162	6	☆	☆	☆		
22	919	162	5	☆	☆	☆		
23	931	162	5	☆	☆	☆		
24	923	162	6	☆	☆	☆		
25	915	162	6	☆	☆	☆		
26	914	162	6	☆	☆	☆		
27	917	162	6	☆	☆	☆		
28	922	163	5	☆	☆	☆		
29	923	162	5	☆	☆	☆		
30	924	162	5	☆	☆	☆		
31	923	162	5	☆	☆	☆		
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。ただし排ガスCO濃度は同日の4時間平均の最大値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。