

維持管理状況の記録（令和8年8月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じ ん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じ ん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	2,306.45
							2号炉焼却量（t）	422.70
							焼却量 合計（t）	2,729.15
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	930	162	4	☆	☆	☆	冷却設備（ボイラ）	
2	931	162	4	☆	☆	☆		
3	927	162	5	☆	☆	☆		
4	923	162	6	☆	☆	☆	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
5	918	162	7	☆	☆	☆		
6	922	163	6	☆	☆	☆		
7	922	162	7	☆	☆	☆		
8	923	163	6	☆	☆	☆	2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
9	918	162	6	☆	☆	☆		
10	920	162	6	☆	☆	☆		
11	916	162	6	☆	☆	☆		
12	923	162	6	☆	☆	☆	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
13	928	162	5	☆	☆	☆		
14	920	162	5	☆	☆	☆		
15	919	162	6	☆	☆	☆	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
16	928	163	5	☆	☆	☆		
17	926	162	6	☆	☆	☆		
18	914	162	6	☆	☆	☆		
19	920	162	6	☆	☆	☆	2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
20	917	162	6	☆	☆	☆		
21	924	162	5	☆	☆	☆		
22	922	162	6	☆	☆	☆		
23	922	162	6	☆	☆	☆	2号炉：立上げ開始 8月25日(火)	
24	920	162	5	☆	☆	☆		
25	931	162	6	☆	☆	☆		
26	921	163	6	☆	☆	☆		
27	931	162	6	916	163	6		
28	932	161	5	915	163	5		
29	933	161	5	918	163	6		
30	935	161	5	917	163	6		
31	934	161	5	917	161	5		
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。ただし排ガスCO濃度は同日の4時間平均の最大値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。